



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 18.10.2016 r.

SE.HK/4713/ 75 /AL./16

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o.
81-198 Kosakowo
ul. Chrzanowskiego 44

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zapoznał się z treścią pisma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2016 r. dotyczącego działań naprawczych podjętych przez zarządcę Centrum Sportowego Kosakowo w celu zlikwidowania zagrożenia zdrowia osób korzystających ze strefy basenowej, a wynikającego z obecności bakterii z rodzaju Legionella sp. w wodzie dostępnej pod prysznicami. Analizując wykonane czynności tj.:

- wymiana czujnika pomiaru temperatury na piecu,
- dokonaniu wielokrotnej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej,
- skierowanie 5 próbek wody do badań,
- oraz zamontowanie w szatniach strefy basenowej medycznych filtrów mikrobiologicznych mających działanie antybakteryjne,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zezwala na włączenie pryszniców do użytkowania oraz uruchomienie strefy basenowej Centrum Sportowego Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie. Jednocześnie PPIS w Pucku oczekuje przedstawienia wyników badań ciepłej wody użytkowej natychmiast po ich uzyskaniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Linde
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku